ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПИСАНИЯХ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ И ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ ПРЕДПИСАНИЙ на 01.09.2017

Наименование ОУ	Вид нарушения обязательных требований	Надзорный орган	Предписание пункт	Срок исполнения (день, месяц)	Год исполнения	Ориентировочная стоимость работ (тыс. руб.)	Отметка о выполнении (выполнено/ частично/не выполнено)	Осталось сделать	Требуемый объём средств на выполнение оставшихся работ (тыс.руб.)	Примечание
МБОУ г. Мурманска СОШ № 50	Выход на кровлю не оборудован противопожарным люком	ГПН	Постановление ГУ МЧС России по МО	01.09	2016	40,00	Не выполнено		40,0	ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАМЕНА В СЕНТЯБРЕ 2017
	Оборудовать в туалетах для мальчиков недостающие умывальники и писсуары, в туалетах для девочек умывальника, то есть привести в соответствие с требованиями	РПН	Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 1	22.03.	2018	20,0-25,0	Не выполнено		25,0	
	оборудовать на 1-м и 2-м этажах в каждом из туалетов для мальчиков кабину с дверью для унитаза.	РПН	Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июль 2017			
	Выполнить ремонт в след. Уч.помещениях Каб. химии, где потолок оклеен пенопласт.плитами; В раздевалке спортзала для девочек, где на стенах битая плитка, на стенах выше 1,5 см. побелка В туалете для девочек 1 эт. 1,5 см. битая побелка		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено август 2017			

	В туалете для мальчиков 2 эт. 1,6 см. битая побелка; В туалете для девочек 2 эт. Битая плитка; В туалете для девочек 3 эт. битая плитка									
	Выполнить ремонт полов в сл. Уч. кааб. №№ 116, 205, 212, 215, каб.музыки, малом спортзале		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июнь 2017			
	Обеспечить рабочим местом всех уч-ся в соответствии с ростом в кааб. 210, 211, 212, 221, 222, 223 (1-3 классы)		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено апрель-май			
	Установить в каб. обслуж.труда (102), каб. раскроя ткани (103), каб. 212(2б), ученическую мебель согласно требованиям СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018	60,0	Не выполнено		60,0	
	Обеспечить в столяр.мастерской необходимой площадью каждое рабочее место согласно требования СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Не выполнено			
	Обеспечить возможность легкой очистки от загрязнений и проведения влажной дезинфекции рабочих повехностей кресел в трех кабинетах информатики (320, 319, 313) обеспечить возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей в лаб. химии, в каб. обслуж.труда, в каб. раскроя ткани в соответствии с требованиями СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено август 2017			

	Обеспечить доступ к радиаторам отопления для проведения ежедневной влажной уборки и проведения генеральной уборки во всех реакреациях трех этажей в кааб. 103, 115, 118, 209 в соответствии с требованиями СанПиН		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	22.03.	2018		Выполнено июль			
	Оборудовать общеобменной вытяжной системой вентиляции помещения кааб. 220, 308,		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017	**70,0**	Не выполнено		70,0	
	Оборудовать приточной системой вентиляции кааб. 308		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено июль			
	Обеспечить нормативный воздухообмен в обед.зале школ.столовой по притоку		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		выполнено			
	Обеспечить нормативную скорость движения воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа кааб. химии		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено Май июнь 2017			
	Проведена вакцинация против кори с отметкой в личных мед.книжках всем сотрудникам до 55 лет.		Предписание № 129/17 -01 от 22.03.2017 П. 2	15.09.	2017		Выполнено 31.05.2017			
	Обеспечить оборудование: вытяжными системами вентиляции помещения учебных кабинетов №№ 228, 231, кааб. музыки, приточными системами вентиляции кааб. 202, 210, 213, 214, 229, продленного дня, кружковый кабинет, кА. Раскроя ткани,		Предписание № 103/14-01 от 07.03.2014	15.09	2017		Выполнено частично в стол.мастер.			

	стол.мастерскую, спортивный зал, с соответствии с требованиями СанПиН									

Директор школы А.О. Кауфман

Исп. Мошников С.В.,
Тел. 23-01-20