



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Мурманской области**

183053, г. Мурманск, ул. Шабалина, д. 8, т. (8152) 999-404, emercom@51.mchs.gov.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

183025, г. Мурманск, ул. Буркова, д. 4, т. (8152) 21-00-48, ondipr.1@51.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 156/1**

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению
г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» (сокращенное наименование: МБОУ
г. Мурманска СОШ № 50), юридический адрес: 183074, Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Капитана Орликовой, д. 35, ОГРН 1025100875392, ИНН 5190408309
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении **плановой выездной** проверки заместителя
начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мурманску
УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области – заместителя главного
государственного инспектора города Мурманска по пожарному надзору
Малия Андрея Алексеевича

№ 156 от «02» ноября 2021 года
в период с «09» ноября 2021 года по «12» ноября 2021 года
заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Мурманску УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской области Малием Андреем
Алексеевичем

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

проведена **плановая выездная** проверка:
зданий, сооружений, строений МБОУ г. Мурманска СОШ № 50

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

по адресу:

183074, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 35

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов
контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов
контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

В ходе проверки присутствовал представитель контролируемого лица:
 Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 Кауфман Анжелика Олеговна
 (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Помещение книгохранилища (библиотека) не имеет соответствующих элементов заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч. 3, ч. 8, ч. 13 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.11.2022	
2.	Пищеблок не отделен от остальной части здания соответствующими элементами заполнения проемов в противопожарных преградах с нормируемым пределом огнестойкости	ч.3, ч.8, ч.13 ст.88, таблица 24 ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.11.2022	
3.	Над эвакуационными выходами из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют световые оповещатели «Выход»	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.11.2022	
4.	У эвакуационных выходов из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют извещатели пожарные ручные	ст. 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.27 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	01.11.2022	


		автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
5.	У эвакуационных выходов из помещений актового зала, а также спортивного зала отсутствуют извещатели пожарные ручные	ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации № 1479	01.11.2022	
6.	Отсутствует (защита) дверь центрального эвакуационного выхода, предусмотренная проектом, ведущего непосредственного наружу из здания школы. При эксплуатации эвакуационных выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности к эвакуационным выходам. (из пом. VII (пристройки) по техническому паспорту № 4161 от 13.01.2007)	ст. 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 4.2.19 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.п. «б» п. 27, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ № 1479	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательным для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заместитель начальника ОНДиПР по городу Мурманску
УНПР Главного управления МЧС России по Мурманской
области Малий А.А.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)


(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):

«11» часов «00» минут «12» ноября 2021 г.


(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя) (подпись)